

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Башкортостан"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан")

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Башкортостан» в городах Кумертау, Сибай

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Кумертау, Сибай

Юридический адрес: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7, тел.: +7(347) 287-85-00

e-mail: fguz@02.rospotrebnadzor.ru

ОГРН 1050204212255 ИНН 0276090570

Адреса мест осуществления деятельности: 453300, РОССИЯ, Башкортостан Республика, город Кумертау, улица
Гафури, здание 29, тел.: +7(34761) 4-38-85, e-mail: z09@02.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.511852



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, заведующий санитарно-
гигиенической лабораторией

З. Р. Мухаметзянова
11.03.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 02-00-09/01302-01-25 от 11.03.2025

1. Заказчик*: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Сибай, Баймакском, Зианчуринском, Зилаирском, Хайбуллинском районах (ИНН 0276090428 ОГРН 1050204210407)тел: +7+7 (34775) 23121
2. Юридический адрес*: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Рихарда Зорге ул., д.58.
Фактический адрес*: 453833, Башкортостан Респ, Сибай г., Кирова ул, здание 44
3. Наименование измерений: Освещенность Еср
4. Цель измерений, основание: Профилактический визит с оценкой соблюдения обязательных требований,
Поручение № 02-26-12-65-2025 от 24.02.2025
4.1. Сведения о контролируемом лице:
Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ
"ИРАНДЫК" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СИБАЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Юридический адрес: 453839, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Г. СИБАЙ, ПР-КТ ГОРНЯКОВ Д. 2
5. Место проведения измерений: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Лицей Ирандык» городского округа город Сибай Республики Башкортостан. 453839, Республика Башкортостан, г. Сибай, пр-т Горняков, д.2.
6. Дата и время измерений: 10.03.2025 с 14:00 до 15:00
Ф.И.О., должность лица, проводившего измерения: Каипкулов Г.А., врач по общей гигиене, Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Кумертау, Сибай
Ф.И.О., должность лица, присутствующего при измерениях: Хасанов Р.Ю., главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городе Сибай, Баймакском, Зианчуринском, Зилаирском, Хайбуллинском районах, , Муратова А.И., директор Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения "лицей "Ирандык" городского округа город Сибай Республики Башкортостан
7. Условия проведения измерений:
Метеоусловия: атмосферное давление 728 мм рт.ст.;
Точка №1 температура воздуха +22,1°C; относительная влажность 52,4%;
Точка №2 температура воздуха +22,1°C; относительная влажность 52,4%;
Точка №3 температура воздуха +22,2°C; относительная влажность 51,4%.
Точка №4 температура воздуха +22,4°C; относительная влажность 54,2%;
Точка №5 температура воздуха +22,4°C; относительная влажность 54,2%;
Точка №6 температура воздуха +22,5°C; относительная влажность 54,3%.
8. Дополнительные сведения: 220 В (в начале измерений), 220 В (в конце измерений)

Протокол № 02-00-09/01302-01-25 распечатан 11.03.2025

Результаты относятся к объектам, прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

стр. 1 из 2

В таблице представлены результаты измерений с односторонним интервалом неопределённости с уровнем доверия 95% (ГОСТ 34100.3-2017/ISO/IEC Guide 98-3:2008 «Неопределённость измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределённости измерения»).

искусственное освещение – общее, осуществляется при помощи светодиодных ламп; состояние осветительной установки: светильники на момент проведения замеров чистые, в исправном состоянии. Естественное освещение – боковое, через оконные проемы. Отношение естественной освещенности к искусственной составляет не более 0,1. Замеры искусственной освещенности проводились при затемнении окон плотной тканью, не пропускающей свет. ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.9)

9. НД, устанавливающие требования к объекту измерений: СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

10. НД на метод измерений: ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности
Дополнения, отклонения или исключения из метода: отсутствуют

11. Код измерений: 02-00-09/01302-01-25

12. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Измеритель параметров микроклимата, Метеоскоп-М	380519
2	Приборы комбинированные, ТКА-ПКМ	41883
3	Мультиметры цифровые, DT-9908	200111103

13. Адрес места осуществления деятельности структурного подразделения выполнявшего измерения: 453300, РОССИЯ, Башкортостан Республика, город Кумертау, улица Гафури, здание 29


14. Результаты испытаний

№ точек	Место проведения измерений	Рабочая поверхность и высота плоскости над полом, м	Система освещения (комбинированная/общая)	Вид ламп (люминисцентная, накаливания и т.д.) и тип, марка ламп	Освещенность Еср, Еср, лк	Допустимая
учебный кабинет №1						
1	ряд 1 стол 1	Рабочие столы и парты: на поверхности стола	Общее	светодиодные	427-32	Не менее 300
2	ряд 2, стол 3	Рабочие столы и парты: на поверхности стола	Общее	светодиодные	410-31	Не менее 300
3	ряд 3, стол 1	Рабочие столы и парты: на поверхности стола	Общее	светодиодные	390-29	Не менее 300
Учебный кабинет №4						
4	ряд 1, стол 1	Рабочие столы и парты: на поверхности стола	Общее	светодиодные	475-36	Не менее 300
5	ряд 2, стол 3	Рабочие столы и парты: на поверхности стола	Общее	светодиодные	462-35	Не менее 300
6	ряд 3, стол 4	Рабочие столы и парты: на поверхности стола	Общее	светодиодные	460-35	Не менее 300

* – заполняется по сведениям заказчика

Измерения проводил(и): Г.А.Каипкулов

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Шарипова Юлия Маратовна, Заведующий отделением-врач по общей гигиене

Конец протокола испытаний (измерений) № 02-00-09/01302-01-25 от 11.03.2025

Протокол № 02-00-09/01302-01-25 распечатан 11.03.2025

стр. 2 из 2

Результаты относятся к объектам, прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)